



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**А К Т П Р О В Е Р К И**

21 ноября 2018 года

№6482р ПЛ-И11.5/СА

г. Грозный

17 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №10 г. Гудермес» Гудермесского муниципального района  
Чеченской Республики, ИНН 2005008180**

По адресу: ул. Репина, г. Гудермес, Чеченская Республика, 366200.

На основании: распоряжения врио заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора М.С. Хамидова от 07.11.2018 №6482р-ПЛ-И 11.5 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 г. Гудермес» Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.

Дата и время проведения проверки: с «19» сентября 2018 года по 21 ноября 2018 года.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней/23 часа.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Мусханова Радима Вахаевна заведующая МБДОУ «Детский сад №10 г. Гудермес» 19.11.2018 9ч. 00 м.

(Ф.И.О. лица, ознакомленного с распоряжением, дата, время, подпись.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: Саидов Аюб Шамилович –государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике.

При проведении проверки присутствовали: Мусханова Радима Вахаевна заведующая МБДОУ «Детский сад №10 г. Гудермес».

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 г. Гудермес», расположено по адресу: ул. Репина, г. Гудермес, Чеченская Республика, 366200, эксплуатирует (сеть газопотребления – котельная: котел марки «МИМАКС» мощностью 40 кВт -2 ед., максимальный расход



газа 28.68 м<sup>3</sup>/ч, номинальное давление газа 0,015 мПа, газогорелочные устройств АГУ-Т-М- 2 ед., газопровод-ввод d= 57 мм-135,7 м. с нарушениями требований технического регламента, а именно:

1. Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

2. Отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного газопровода, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;


3. Отсутствуют строительные паспорта газопроводов, газоиспользующего оборудования и технологических устройств, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

4. Отсутствуют протоколы проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

5. Отсутствует Акт о результатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870.

Лицо, допустившее нарушения Мусханова Радима Вахаевна заведующая МБДОУ «Детский сад №10 г. Гудермес»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: **внесена**



А.Ш. Саидов

(подпись проверяющего)



Р.В. Мусханова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:  
государственный инспектор  
отдела общепромышленного и горного  
надзора по Чеченской Республике



Саидов А.Ш.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:  
Мусханова Радима Вахаевна заведующая МБДОУ «Детский сад №10 г. Гудермес»

« 21 » ноября 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)